

Extintor móvil de incendios
9L Agua+Aditivo

Ref: 0FEX09ESP

FEX - 9L ESP



Dimensiones

Altura.....	573,57 mm
Diámetro.....	180 mm
Espesor Mínimo Pared.....	1,30 mm
Volumen.....	10,72 Litros
Peso total.....	14,10 Kg
Uso aconsejable.....	Fuegos A - B - F

Características

Presión máxima de servicio (+60°).....	17 Bar
Presión de Prueba	25 Bar
Gas propulsor.....	Nitrógeno seco (N ₂)
Eficacias.....	21A - 183B - 75F
Carga.....	9L Agua + AFFF
Temperatura de servicio.....	+5°C a +60°C
Tiempo de funcionamiento.....	30 s



ES023333



Recipiente	Material de chapa según Norma EN 10130
Recubrimiento interno	Termoplástico en polvo - 500 µm
Manómetro	Latón cromado
Tubo Sonda	Polietileno
Válvula	Latón - acero - caucho
Manguera-Boquilla	Caucho-ABS

BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICADO DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DIRECTIVA 2014/68/UE

Certificado nº: **ES025963-1035**

En aplicación del procedimiento de certificación CE de equipos a presión de BUREAU VERITAS CERTIFICATION, se ha establecido que el sistema de la calidad para las actividades de:

DISEÑO, FABRICACIÓN, INSPECCIÓN FINAL Y PRUEBAS DE EQUIPOS A PRESIÓN

Para los productos:

EXTINTORES PORTÁTILES, AUTOMÁTICOS Y MÓVILES DE INCENDIOS

Fabricante:: **FARIVAL EXTINCION, S.L.**
Con domicilio Social: **C/ CANARIAS Nº 6, POL. IND. AJALVIR 2000, 28864 AJALVIR (MADRID)**
Centros de producción: **1. C/ CANARIAS Nº 21, POL. IND. AJALVIR 2000- 28864 AJALVIR (MADRID)**

cumple con los requisitos establecidos en el **Anexo III módulo H** del Real Decreto 709/2015 de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en las normas armonizadas correspondientes, y en el propio sistema de calidad, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **30 de mayo de 2007**
Fecha de actualización: **19 de julio de 2016**
Fecha de caducidad: **30 de mayo de 2019**



Mónica Botas
Directora de certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24 Polígono Industrial La Granja
28108 Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035

BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

Certificado nº: **ES023333**

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios" que se corresponde con los requerimientos de las normas UNE-EN 3-7:2004/A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, BVC ha establecido que los productos:

EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado

Realizado por el fabricante:

FARIVAL EXTINCION, S.L.
C/ CANARIAS Nº 6, POL. IND. AJALVIR 2000, 28864 AJALVIR (MADRID)

En los centros de producción:

1. C/ CANARIAS Nº 21, POL. IND. AJALVIR 2000- 28864 AJALVIR (MADRID)

están sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica y por Bureau Veritas Certification, a la evaluación, el ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en las normas referenciadas en este certificado.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **30 de junio de 2010**

Fecha de actualización: **14 de abril de 2016**

Fecha de caducidad: **30 de junio de 2019**




Mónica Botas
Directora de certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24 Polígono Industrial La Granja
28108 Alcobendas (MADRID)




ANEXO AL CERTIFICADO Nº ES023333

Marca	Modelo	Tipo Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	Tº de Utilización	Eficiencias
FARIVAL EXTINCION	FEX-1 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 40, 1 Kg	-30°C/+60°C	5 A 21 B C
FARIVAL EXTINCION	FEX-2 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 40, 2 Kg	-30°C/+60°C	8 A 34 B C
FARIVAL EXTINCION	FEX-3 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 40, 3 Kg	-30°C/+60°C	13 A 55 B C
FARIVAL EXTINCION	FEX-6 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 40, 6 Kg	-30°C/+60°C	27 A 183 B C
FARIVAL EXTINCION	FEX-9 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 40, 9 Kg	-30°C/+60°C	34 A 233 B C
FARIVAL EXTINCION	FEX-6L	Permanente, 15 bar	Agua+AFFF 6L	5°C/+60°C	21 A 183 B 75 F
FARIVAL EXTINCION	FEX-9L	Permanente, 15 bar	Agua+AFFF 9L	5°C/+60°C	27 A 233 B 75 F

Estado de Revisión: 3

Fecha de Revisión: 5 de noviembre de 2013




Mónica Botas
Directora de certificación