

Extintor portátil de incendios
6KG Polvo ABC Alta Eficacia

FEX-6 ABC_AE

Ref: 0FEX06ABC_AE



Dimensiones

Altura..... 435 mm
Diámetro..... 150 mm
Espesor Mínimo Pared.....1,2 mm
Volumen.....6,7 Litros
Peso total..... 9,10Kg
Uso aconsejable.....Fuegos A - B - C

Características

Presión máxima de servicio (60°).....17 Bar
Presión de Prueba..... 25 Bar
Gas propulsor.....Nitrógeno seco (N₂)
Eficacias..... 34A - 233B
Carga..... 6Kg Polvo ABC
Temperatura de servicio.....-30°C a +60°C
Tiempo de funcionamiento.....15s



ES023333



Directiva
2014/68/UE
Modulo H

Recipiente.....Material de chapa según Norma EN 10130
Zócalo.....Polietileno
Tubo Sonda.....Polietileno
Válvula.....Latón - acero - caucho
Manómetro.....Latón cromado
Manguera - Boquilla.....Caucho - ABS



**FARIVAL
EXTINCIÓN**

Calle Canarias, 6
28864 Ajalvir (Madrid)

Teléfono: 918 844 826
E-mail: farival@farival.es

BUREAU VERITAS
Certification



**CERTIFICADO DEL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIRECTIVA 2014/68/UE**

Certificado nº: **ES025963-1035**

En aplicación del procedimiento de certificación CE de equipos a presión de BUREAU VERITAS CERTIFICATION, se ha establecido que el sistema de la calidad para las actividades de:

**DISEÑO, FABRICACIÓN, INSPECCIÓN FINAL Y PRUEBAS DE
EQUIPOS A PRESIÓN**

Para los productos:

EXTINTORES PORTÁTILES, AUTOMÁTICOS Y MÓVILES DE INCENDIOS

Fabricante:: **FARIVAL EXTINCION, S.L.**
Con domicilio Social: **C/ CANARIAS Nº 6, POL. IND. AJALVIR 2000, 28864 AJALVIR (MADRID)**
Centros de producción: **1. C/ CANARIAS Nº 21, POL. IND. AJALVIR 2000- 28864 AJALVIR (MADRID)**

cumple con los requisitos establecidos en el **Anexo III módulo H** del Real Decreto 709/2015 de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en las normas armonizadas correspondientes, y en el propio sistema de calidad, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **30 de mayo de 2007**
Fecha de actualización: **19 de julio de 2016**
Fecha de caducidad: **30 de mayo de 2019**



Mónica Botas
Directora de certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24 Polígono Industrial La Granja
28108 Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035

BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

Certificado nº: **ES023333**

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios" que se corresponde con los requerimientos de las normas UNE-EN 3-7:2004/A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, BVC ha establecido que los productos:

EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado

Realizado por el fabricante:

FARIVAL EXTINCION, S.L.

C/ CANARIAS Nº 6, POL. IND. AJALVIR 2000, 28864 AJALVIR (MADRID)

En los centros de producción:

1. C/ CANARIAS Nº 21, POL. IND. AJALVIR 2000- 28864 AJALVIR (MADRID)

están sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica y por Bureau Veritas Certification, a la evaluación, el ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en las normas referenciadas en este certificado.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **30 de junio de 2010**

Fecha de actualización: **14 de abril de 2016**

Fecha de caducidad: **30 de junio de 2019**



Mónica Botas
Directora de certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24 Polígono Industrial La Granja
28108 Alcobendas (MADRID)



ANEXO AL CERTIFICADO Nº ES023333

Marca	Modelo	Tipo Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	T° de Utilización	Eficacias
FARIVAL EXTINCION	FEX-1 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 40, 1 Kg	-30°C/+60°C	5 A 21 B C
FARIVAL EXTINCION	FEX-2 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 40, 2 Kg	-30°C/+60°C	8 A 34 B C
FARIVAL EXTINCION	FEX-3 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 40, 3 Kg	-30°C/+60°C	13 A 55 B C
FARIVAL EXTINCION	FEX-6 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 40, 6 Kg	-30°C/+60°C	27 A 183 B C
FARIVAL EXTINCION	FEX-9 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 40, 9 Kg	-30°C/+60°C	34 A 233 B C
FARIVAL EXTINCION	FEX-6L	Permanente, 15 bar	Agua+AFFF 6L	5°C/+60°C	21 A 183 B 75 F
FARIVAL EXTINCION	FEX-9L	Permanente, 15 bar	Agua+AFFF 9L	5°C/+60°C	27 A 233 B 75 F

Estado de Revisión: 3

Fecha de Revisión: 5 de noviembre de 2013



Mónica Botas
Directora de certificación



FARIVAL EXTINCIÓN, S.L
C/Canarias, 6, Pol. Ind. Ajalvir 2000
28864 Ajalvir
MADRID

Estimados Sres.

En respuesta a su solicitud, les confirmamos que han superado satisfactoriamente las auditorias para la certificación de los modelos:

-Modelo derivado de alta eficacia: **FEX-6 ABC-AE**

-Modelos de CO2: **FEX-2 CO2 y FEX-5 CO2**

incluyendo estos modelos en el Anexo del Certificado vigente nº **ES023333** y tramitándose en estos momentos la gestión administrativa para la emisión del Anexo actualizado.

Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma la presente en Madrid, a 13 de noviembre de 2017.

Sin otro particular, aprovechando la ocasión para enviarles un cordial saludo,



Mercedes Bueno
Product Manager Mercado CE
BUREAU VERITAS IBERIA, S.L - Certificación