

Extintor automático de incendios
9KG Polvo ABC

Ref: 0FEX09AUT

FEX - 9 AUT



Dimensiones

Altura.....	386 mm
Diámetro.....	267 mm
Espesor Mínimo Pared.....	2 mm
Volumen.....	13,77 Litros
Peso total.....	14,75 Kg
Uso aconsejable.....	Fuegos A - B - C

Características

Presión máxima de servicio (+60°).....	17 Bar
Presión de Prueba.....	25 Bar
Gas propulsor.....	Nitrógeno seco (N ₂)
Carga.....	9Kg Polvo ABC
Temperatura de servicio.....	-30°C a +60°C



Recipiente.....	Material de chapa según Norma EN 10130
Tubo Sonda.....	Polietileno
Válvula.....	Latón - acero - caucho
Manómetro.....	Latón cromado
Cadena.....	Acero zincado
Sprinklers.....	Temperatura de salto de 68°C a 141°C

BUREAU VERITAS
Certification



**CERTIFICADO DEL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIRECTIVA 2014/68/UE**

Certificado nº: **ES025963-1035**

En aplicación del procedimiento de certificación CE de equipos a presión de BUREAU VERITAS CERTIFICATION, se ha establecido que el sistema de la calidad para las actividades de:

**DISEÑO, FABRICACIÓN, INSPECCIÓN FINAL Y PRUEBAS DE
EQUIPOS A PRESIÓN**

Para los productos:

EXTINTORES PORTÁTILES, AUTOMÁTICOS Y MÓVILES DE INCENDIOS

Fabricante:: **FARIVAL EXTINCION, S.L.**
Con domicilio Social: **C/ CANARIAS Nº 6, POL. IND. AJALVIR 2000, 28864 AJALVIR (MADRID)**
Centros de producción: **1. C/ CANARIAS Nº 21, POL. IND. AJALVIR 2000- 28864 AJALVIR (MADRID)**

cumple con los requisitos establecidos en el **Anexo III módulo H** del Real Decreto 709/2015 de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en las normas armonizadas correspondientes, y en el propio sistema de calidad, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **30 de mayo de 2007**
Fecha de actualización: **19 de julio de 2016**
Fecha de caducidad: **30 de mayo de 2019**



Mónica Botas
Directora de certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24 Polígono Industrial La Granja
28108 Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035