

# FEX-2

Extintor portátil de incendios

2 Kg CO<sub>2</sub>

Ref: 0FEX02

## Dimensiones

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Altura.....               | 485 mm       |
| Diámetro.....             | 116 mm       |
| Espesor Mínimo Pared..... | 2,38 mm      |
| Volumen.....              | 2,98 Litros  |
| Tara.....                 | 4,35 Kg      |
| Peso total.....           | 6,35 Kg      |
| Grado de llenado.....     | 0,67 Kg./L   |
| Uso Aconsejable.....      | Fuegos A - B |

## Características

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Presión Máxima de Servicio (+60°C)..... | 174 Bar                 |
| Presión de Prueba.....                  | 250 Bar                 |
| Presión Tarado Disco de Seguridad.....  | 190 Bar                 |
| Presión de Rotura de Botella.....       | 520 Bar                 |
| Eficacias.....                          | 34 B                    |
| Carga.....                              | 2 Kg de CO <sub>2</sub> |
| Temperatura de Servicio.....            | -20°C a +60 °C          |

Botella.....Tubo de acero aleado estirado sin soldadura 34CrMo4

Tubo Sonda.....Aluminio

Válvula.....Latón - Acero - Caucho

Vaso Difusor.....Polipropileno - Acero



ES023333



Directiva 2014/68/UE Modulo H

**BUREAU VERITAS**  
Certification



**CERTIFICADO DEL SISTEMA DE  
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
DIRECTIVA 2014/68/UE**

Certificado nº: **ES025963-1035**

En aplicación del procedimiento de certificación CE de equipos a presión de BUREAU VERITAS CERTIFICATION, se ha establecido que el sistema de la calidad para las actividades de:

**DISEÑO, FABRICACIÓN, INSPECCIÓN FINAL Y PRUEBAS DE  
EQUIPOS A PRESIÓN**

Para los productos:

**EXTINTORES PORTÁTILES, AUTOMÁTICOS Y MÓVILES DE INCENDIOS**

Fabricante:: **FARIVAL EXTINCION, S.L.**  
Con domicilio Social: **C/ CANARIAS Nº 6, POL. IND. AJALVIR 2000, 28864 AJALVIR (MADRID)**  
Centros de producción: **1. C/ CANARIAS Nº 21, POL. IND. AJALVIR 2000- 28864 AJALVIR (MADRID)**

cumple con los requisitos establecidos en el **Anexo III módulo H** del Real Decreto 709/2015 de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en las normas armonizadas correspondientes, y en el propio sistema de calidad, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **30 de mayo de 2007**  
Fecha de actualización: **19 de julio de 2016**  
Fecha de caducidad: **30 de mayo de 2019**



**Mónica Botas**  
Directora de certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24 Polígono Industrial La Granja  
28108 Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035

**BUREAU VERITAS**  
Certification



## **CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS**

Certificado nº: **ES023333**

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios" que se corresponde con los requerimientos de las normas UNE-EN 3-7:2004/A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, BVC ha establecido que los productos:

### **EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS**

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado

Realizado por el fabricante:

**FARIVAL EXTINCION, S.L.**

C/ CANARIAS Nº 6, POL. IND. AJALVIR 2000, 28864 AJALVIR (MADRID)

En los centros de producción:

**1. C/ CANARIAS Nº 21, POL. IND. AJALVIR 2000- 28864 AJALVIR (MADRID)**

están sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica y por Bureau Veritas Certification, a la evaluación, el ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en las normas referenciadas en este certificado.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **30 de junio de 2010**

Fecha de actualización: **14 de abril de 2016**

Fecha de caducidad: **30 de junio de 2019**



  
**Mónica Botas**  
Directora de certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24 Polígono Industrial La Granja  
28108 Alcobendas (MADRID)



## ANEXO AL CERTIFICADO Nº ES023333

| Marca             | Modelo    | Tipo Presurización y PS | Agente Extintor (Tipo y Carga) | T° de Utilización | Eficacias       |
|-------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| FARIVAL EXTINCION | FEX-1 ABC | Permanente, 15 bar      | Polvo ABC 40, 1 Kg             | -30°C/+60°C       | 5 A 21 B C      |
| FARIVAL EXTINCION | FEX-2 ABC | Permanente, 15 bar      | Polvo ABC 40, 2 Kg             | -30°C/+60°C       | 8 A 34 B C      |
| FARIVAL EXTINCION | FEX-3 ABC | Permanente, 15 bar      | Polvo ABC 40, 3 Kg             | -30°C/+60°C       | 13 A 55 B C     |
| FARIVAL EXTINCION | FEX-6 ABC | Permanente, 15 bar      | Polvo ABC 40, 6 Kg             | -30°C/+60°C       | 27 A 183 B C    |
| FARIVAL EXTINCION | FEX-9 ABC | Permanente, 15 bar      | Polvo ABC 40, 9 Kg             | -30°C/+60°C       | 34 A 233 B C    |
| FARIVAL EXTINCION | FEX-6L    | Permanente, 15 bar      | Agua+AFFF 6L                   | 5°C/+60°C         | 21 A 183 B 75 F |
| FARIVAL EXTINCION | FEX-9L    | Permanente, 15 bar      | Agua+AFFF 9L                   | 5°C/+60°C         | 27 A 233 B 75 F |

*Estado de Revisión: 3*

*Fecha de Revisión: 5 de noviembre de 2013*



Mónica Botas  
Directora de certificación



**FARIVAL EXTINCIÓN, S.L**  
C/Canarias, 6, Pol. Ind. Ajalvir 2000  
28864 Ajalvir  
MADRID

Estimados Sres.

En respuesta a su solicitud, les confirmamos que han superado satisfactoriamente las auditorias para la certificación de los modelos:

-Modelo derivado de alta eficacia: **FEX-6 ABC-AE**

-Modelos de CO2: **FEX-2 CO2 y FEX-5 CO2**

incluyendo estos modelos en el Anexo del Certificado vigente nº **ES023333** y tramitándose en estos momentos la gestión administrativa para la emisión del Anexo actualizado.

Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma la presente en Madrid, a 13 de noviembre de 2017.

Sin otro particular, aprovechando la ocasión para enviarles un cordial saludo,



Mercedes Bueno  
Product Manager Mercado CE  
BUREAU VERITAS IBERIA, S.L - Certificación