

## Dimensiones

Altura.....	435 mm
Diámetro.....	150 mm
Espesor Mínimo Pared.....	1,2 mm
Volumen.....	6,7 Litros
Peso total.....	9,10 Kg
Uso aconsejable.....	Fuegos A - B - C

## Características

Presión máxima de servicio (+60°).....	17 Bar
Presión de Prueba.....	25 Bar
Gas propulsor.....	Nitrógeno seco (N <sub>2</sub> )
Eficacias.....	27A - 183B
Carga.....	6Kg Polvo ABC
Temperatura de servicio.....	-30°C a +60°C
Tiempo de funcionamiento.....	15 s

Recipiente.....	Material de chapa según Norma EN 10130
Zócalo.....	Polietileno
Tubo Sonda.....	Polietileno
Válvula.....	Latón - acero - caucho
Manómetro.....	Latón cromado
Manguera - Boquilla.....	Caucho - ABS



**ES023333**



Directiva  
2014/68/UE  
Modulo H

**BUREAU VERITAS**  
Certification



**CERTIFICADO DEL SISTEMA DE  
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
DIRECTIVA 2014/68/UE**

Certificado nº: **ES025963-1035**

En aplicación del procedimiento de certificación CE de equipos a presión de BUREAU VERITAS CERTIFICATION, se ha establecido que el sistema de la calidad para las actividades de:

**DISEÑO, FABRICACIÓN, INSPECCIÓN FINAL Y PRUEBAS DE  
EQUIPOS A PRESIÓN**

Para los productos:

**EXTINTORES PORTÁTILES, AUTOMÁTICOS Y MÓVILES DE INCENDIOS**

Fabricante:: **FARIVAL EXTINCION, S.L.**  
Con domicilio Social: **C/ CANARIAS Nº 6, POL. IND. AJALVIR 2000, 28864 AJALVIR (MADRID)**  
Centros de producción: **1. C/ CANARIAS Nº 21, POL. IND. AJALVIR 2000- 28864 AJALVIR (MADRID)**

cumple con los requisitos establecidos en el **Anexo III módulo H** del Real Decreto 709/2015 de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en las normas armonizadas correspondientes, y en el propio sistema de calidad, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **30 de mayo de 2007**  
Fecha de actualización: **19 de julio de 2016**  
Fecha de caducidad: **30 de mayo de 2019**



**Mónica Botas**  
Directora de certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24 Polígono Industrial La Granja  
28108 Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035

**BUREAU VERITAS**  
Certification



## **CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS**

Certificado nº: **ES023333**

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios" que se corresponde con los requerimientos de las normas UNE-EN 3-7:2004/A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, BVC ha establecido que los productos:

### **EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS**

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado

Realizado por el fabricante:

**FARIVAL EXTINCION, S.L.**

C/ CANARIAS Nº 6, POL. IND. AJALVIR 2000, 28864 AJALVIR (MADRID)

En los centros de producción:

**1. C/ CANARIAS Nº 21, POL. IND. AJALVIR 2000- 28864 AJALVIR (MADRID)**

están sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica y por Bureau Veritas Certification, a la evaluación, el ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en las normas referenciadas en este certificado.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **30 de junio de 2010**

Fecha de actualización: **14 de abril de 2016**

Fecha de caducidad: **30 de junio de 2019**



**Mónica Botas**  
Directora de certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24 Polígono Industrial La Granja  
28108 Alcobendas (MADRID)



## ANEXO AL CERTIFICADO Nº ES023333

Marca	Modelo	Tipo Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	T° de Utilización	Eficacias
FARIVAL EXTINCION	FEX-1 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 40, 1 Kg	-30°C/+60°C	5 A 21 B C
FARIVAL EXTINCION	FEX-2 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 40, 2 Kg	-30°C/+60°C	8 A 34 B C
FARIVAL EXTINCION	FEX-3 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 40, 3 Kg	-30°C/+60°C	13 A 55 B C
FARIVAL EXTINCION	FEX-6 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 40, 6 Kg	-30°C/+60°C	27 A 183 B C
FARIVAL EXTINCION	FEX-9 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 40, 9 Kg	-30°C/+60°C	34 A 233 B C
FARIVAL EXTINCION	FEX-6L	Permanente, 15 bar	Agua+AFFF 6L	5°C/+60°C	21 A 183 B 75 F
FARIVAL EXTINCION	FEX-9L	Permanente, 15 bar	Agua+AFFF 9L	5°C/+60°C	27 A 233 B 75 F

*Estado de Revisión: 3*

*Fecha de Revisión: 5 de noviembre de 2013*



Mónica Botas  
Directora de certificación