



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICADO BVC DE PRODUCTO

Certificado nº: ES128106

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores móviles de Incendios", BVC ha establecido que los productos:

EXTINTORES DE INCENDIO MÓVILES

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado,

Fabricados por:

FARIVAL EXTINCIÓN, S.L.

En el centro de producción:

C/ CANARIAS Nº 21, POL. IND. AJALVIR 2000
28864 - AJALVIR - MADRID (ESPAÑA)

están sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica y por Bureau Veritas Certification, a la evaluación, el ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica, conforme a los requerimientos establecidos en la norma:

UNE-EN 1866-1:2008

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: 03 / 08 / 2022
Fecha de actualización: 03 / 08 / 2025
Fecha de caducidad: 02 / 08 / 2028



Mónica Botas
Directora de Certificación





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANEXO AL CERTIFICADO nº: ES128106

Marca	Modelo	Tipo Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	Tº de Utilización	Eficacias	Fecha
FARIVAL EXTINCIÓN	FEX-25ABC_P	Permanente 17 bar	Polvo ABC 25kg	-30 / +60	A IV B	03/08/2022
FARIVAL EXTINCIÓN	FEX-50ABC_P	Permanente 17 bar	Polvo ABC 50kg	-30 / +60	A IV B	03/08/2022

Revisión: 0

Fecha de revisión: 03 / 08 / 2022



Mónica Botas
Directora de Certificación

