



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

Certificado nº: ES023333

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios", BVC ha establecido que los productos:

EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado,

Cumplen con la norma:

UNE-EN 3-7:2004/A1:2008

Fabricante:

FARIVAL EXTINCIÓN, S.L.

Centros de producción:

C/ CANARIAS Nº 6 y 21 - POL. IND. AJALVIR 2000
28864 - AJALVIR - MADRID (ESPAÑA)

Los productos son sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica, y por Bureau Veritas Certification al ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en la norma UNE-EN 3-10:2010.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: 30 / 06 / 2010
Fecha de actualización: 30 / 06 / 2025
Fecha de caducidad: 29 / 06 / 2028



Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANEXO AL CERTIFICADO n°: ES023333

Marca	Modelo	Tipo Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	T° de Utilización	Eficacias
FARIVAL EXTINCION	FEX-1ABC	Permanente 15 bar	POLVO ABC 1 kg	-30°C/+60°C	5 A 21 B
FARIVAL EXTINCION	FEX-2ABC	Permanente 15 bar	POLVO ABC 2 kg	-30°C/+60°C	8 A 34 B
FARIVAL EXTINCION	FEX-3ABC	Permanente 15 bar	POLVO ABC 3 kg	-30°C/+60°C	13 A 55 B
FARIVAL EXTINCION	FEX-6ABC	Permanente 15 bar	POLVO ABC 6 kg	-30°C/+60°C	27 A 183 B
FARIVAL EXTINCION	FEX-6ABC-AE	Permanente 15 bar	POLVO ABC 6 kg	-30°C/+60°C	34 A 233 B
FARIVAL EXTINCION	FEX-9ABC	Permanente 15 bar	POLVO ABC 9 kg	-30°C/+60°C	34 A 233 B
FARIVAL EXTINCION	FEX-2	Permanente 70 bar	CO2 2 Kg	-20°C/+60°C	34 B
FARIVAL EXTINCION	FEX-5	Permanente 70 bar	CO2 5 kg	-20°C/+60°C	89 B
FARIVAL EXTINCION	FEX-6L	Permanente 15 bar	AGUA+ADITIVO 6L	5°C/+60°C	27 A 233 B 75 F
FARIVAL EXTINCION	FEX-6L_AFFF	Permanente 15 bar	AGUA+ADITIVO 6L	5°C/+60°C	27 A 233 B
FARIVAL EXTINCION	FEX-9L	Permanente 15 bar	AGUA+ADITIVO 9L	5°C/+60°C	27 A 233 B 75 F
FARIVAL EXTINCION	FEX-6ABC_E	Permanente 15 bar	POLVO ABC 6 kg	-30°C/+60°C	27 A 183 B

Revisión: 6

Fecha de revisión: 05 / 09 / 2022



Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)

